

Allegato 2

Quadro Sinottico dei Pareri resi da ciascun Ente o Amministrazione

“Metanodotto Ravenna - Chieti – Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse”

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
Comando Militare Esercito Marche SM – Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari	Nota prot. n. 2715 del 27.01.2022.	Acquisito il parere degli Organi Tecnici esprime, per gli aspetti demaniali di competenza, il “Nulla Osta Interforze” alla realizzazione dell’opera in oggetto.
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione Aerea	Nota prot. n. 36054 del 01.12.2021.	Parere favorevole relativamente ai soli aspetti demaniali.
Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M: 3^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio	Nota prot. n. 4625 del 31.01.2022.	Parere favorevole senza prescrizioni.
Marina Militare Comando Marittimo Centro e Capitale Ufficio Infrastrutture e Demanio Roma	Nota prot. n. 38617 del 22.12.2021.	Parere favorevole senza prescrizioni.
Ministero della Difesa – Comando Militare Esercito "Abruzzo - Molise" SM - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari	Nota prot. n. 3417 del 02.02.2022.	Parere favorevole senza prescrizioni.
Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V	Nota prot. n. 05502 - P del 14.02.2022.	Esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera, a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le indicazioni formulate e dettagliate nelle note delle competenti Soprintendenza ABAP per le Marche prot. 1497 del 10/02/2022 (Allegato 1), Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara prot. 1127 del 09.02.2022 (Allegato 2), Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo prot. 2017 del 10.02.2022 (Allegato 3) e prot. 2072 del 11.02.2022 (Allegato 4) allegate al parere di cui costituiscono parte integrante. Con riguardo agli aspetti di tutela archeologica, si richiama l’attenzione sulla necessità di completare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, prima della cantierizzazione, sia per quanto attiene all’esecuzione dei saggi già prescritti dalla Soprintendenza ABAP per le province di L’Aquila e Teramo e dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara e non ancora eseguiti. Si ritiene altresì necessario che il controllo archeologico in corso

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>d'opera sia esteso a tutte le opere di scavo e movimento terra che comportano una modifica dei piani di calpestio attuali, ivi comprese le opere di cantierizzazione, sia in territorio marchigiano, sia in territorio abruzzese: a tal fine la committenza è tenuta a comunicare con un preavviso di almeno 15 giorni alla Soprintendenza territorialmente competente l'avvio dei lavori di scavo, indicando il nominativo e il CV del professionista archeologo incaricato, che opererà sotto la direzione scientifica e secondo le indicazioni operative della stessa Soprintendenza.</p> <p>Resta fermo che, in caso di interferenza delle opere in progetto con elementi di interesse archeologico emersi nel corso delle indagini preventive o in corso d'opera, la Soprintendenza territorialmente competente ha la facoltà di dettare tutte le prescrizioni necessarie a garantirne la tutela, che possono comportare anche variazioni al progetto, determinando, quindi, anche la necessità di una nuova verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>Infine, si ritiene necessario richiamare la Società Snam Rete Gas S.p.A. al rispetto dei tempi e dei termini per l'esecuzione delle attività archeologiche e la consegna della relativa documentazione.</p>
MiSE - DGAT Divisione XI - Ispettorato Territoriale Marche e Umbria	Nota protocollo n. 018807 del 08.02.2022.	Pratica GAS 46 AP rilasciato in data 08.02.2022 il Nulla Osta di cui all'art. 95 del D.Lsg. 259/2003 e ss. favorevole con prescrizioni.
MiSE - DGAT Divisione IX - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo	Nota prot. n. 020170 del 10.02.2022.	Pratica 3599 CH rilasciato in data 10.02.2022 il Nulla Osta di cui all'art. 95 del D.Lsg. 259/2003 e ss. favorevole con prescrizioni.
AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI		

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
<p>Regione Abruzzo</p>	<p>Atto di Intesa - Deliberazione della Giunta Regionale n. 378 del 11 luglio 2022</p>	<p>La Regione delibera di:</p> <p>a. rilasciare al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 52 quinquies, comma 5 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 s.m.i., l'intesa per l'Autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativa al progetto di "Metanodotto Ravenna - Chieti – Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" della Società Proponente SNAM Rete Gas S.p.A.;</p> <p>b. di stabilire che la Società proponente Società SNAM Rete Gas S.p.A. dovrà dare attuazione alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti coinvolti nell'istruttoria della Conferenza dei Servizi presso il Ministero della Transizione Ecologica;</p> <p>c. di stabilire che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente;</p> <p>d. di dare mandato al competente Servizio Regionale affinché provveda alla trasmissione del presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento Energia Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza- Divisione IV – Infrastrutture Energetiche per il seguito di competenza, e alla adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione.</p>
<p>Regione Marche</p>	<p>Atto di Intesa - Deliberazione della Giunta Regionale n. 935 del 25 luglio 2022</p>	<p>La Regione delibera:</p> <p>di esprimere, ai sensi dell'articolo 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'intesa con il Ministero della Transizione Ecologica per il rilascio alla società Snam Rete Gas S.p.A. dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera "Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti – Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26"), Dp 75 bar e opere connesse di interesse nazionale", comprendente l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, per la parte ricadente nel territorio della Regione Marche.</p>
<p>Regione Abruzzo Dipartimento Territorio Ambiente (DPC) – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio</p>	<p>Nota protocollo n. 5576 del 22.02.2022 Autorizzazione Paesaggistica</p>	<p>Per quanto riguarda gli aspetti inerenti i "Beni Paesaggistici ed Ambientali", occorre evidenziare che nel tratto abruzzese gli interventi interessano aree sottoposte a vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs 42/2004.</p> <p>In riferimento al Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo, l'intervento attraversa aree ricadenti nell'Ambito Costiero e per brevi tratti in Ambito Fluviale appartenenti a differenti categorie di tutela quali: zona A1 "Conservazione Integrale" art. 47 ed artt. 65 (per Ambito Fluviale); zona A2 art. 42, zona A3 art. 51, zona B1 "Trasformabilità Mirata" art. 53 ed art. 69 (per Ambito Fluviale), zona C1 "Trasformazione Condizionata" art. 59 ed art. 71 (per Ambito Fluviale), zona D "Trasformabilità ordinaria" art. 62.</p> <p>Con riferimento alle disposizioni d'uso contenute nelle N.T.C. del P.R.P. l'intervento proposto rientra tra le categorie di opere compatibili.</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>Per quanto sopraesposto, visto che nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico non sono contenute prescrizioni alle quali confermare l'intervento, si propone parere favorevole in relazione alla sola conformità con gli usi del Piano Regionale Paesistico e con le N.T.C. del medesimo.</p>
<p>Regione Marche Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Ambiente e Risorse Idriche Settore Fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere</p>	<p>Nota trasmissione pareri prot. 4543 del 11.02.2022</p>	<p>Esprime, ai sensi dell'articolo 52 - quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'intesa con il Ministero della Transizione Ecologica per il rilascio alla Società Snam Rete Gas S.p.A. dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera "Rifacimento Metanodotto Ravenna – Chieti – Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26)", DP 75 bar e opere connesse di interesse nazionale", comprendente l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, per la parte ricadente nel territorio della Regione Marche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <p>prescrizioni espresse dagli uffici regionali nelle seguenti note:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota prot. n. 1421184/GRM/TPL del 18.11.2021 la PF Trasporto pubblico locale, logistica e viabilità (ora settore Mobilità e TPL) ha già comunicato al Ministero di non avere competenze sulle opere in progetto in quanto non interessano strade di proprietà della Regione Marche; - Parere regionale relativo al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, riportato nell'esito dell'istruttoria allegato, considerato che l'intervento si sviluppa per massima parte nel territorio della Regione Abruzzo, ad eccezione del breve tratto iniziale (circa 1 chilometro) nella zona industriale di San Benedetto del Tronto ed è compatibile e coerente con i valori paesaggistici riconosciuti dai vincoli e congruo con i criteri di gestione dell'area.
<p>Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità</p>	<p>Nota protocollo n. 1421184 del 18/11/2021.</p>	<p>Con nota prot. 1421184 è stato comunicato al Ministero di non avere competenze in quanto non interessano strade di proprietà della Regione Marche.</p>
<p>REGIONE MARCHE P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica</p>	<p>Nota protocollo n° 1528400 del 15/12/2021.</p>	<p>Rilascio Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni.</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
Provincia di Teramo Pianificazione del Territorio ed Urbanistica Area 3 Tecnica	Determina Dirigenziale n° 168 del 10.02.2022.	Esaminata la documentazione tecnica determina: <ul style="list-style-type: none"> • Esprimere in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. 3208 del 20.02.2022, parere di compatibilità con le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. considerato che l'opera è di rilievo ed interesse nazionale (è parte della Rete Nazionale) e che al termine degli interventi il paesaggio non viene modificato; • Evidenziare che la tipologia dell'opera è quella della realizzazione di un nuovo metanodotto interrato per cui, una volta posizionata la condotta, si provvederà con lavori di completo ritombamento della trincea scavata e con interventi di ripristino morfologico e vegetazionale. Pertanto, a livello di impatto visivo non si hanno effetti; • Prescrivere relativamente alle parti del progetto ricadenti nei perimetri delle aree di cui agli artt. 5-8-9-13-14-23-24 del vigente P.T.C.P., il rispetto delle attenzioni ambientali che lo strumento di pianificazione provinciale elenca e, parimenti, il rispetto e la perfetta esecuzione delle opere di ritombamento che dovranno restituire il territorio interessato nelle stesse condizioni prima dell'intervento.
Provincia di Ascoli Piceno - Infrastrutture e Servizi a Rete - Viabilità	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Provincia di Pescara - Settore Tecnico - Servizio Viabilità e Trasporti	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Provincia di Chieti - Settore Funzioni fondamentali Viabilità, Edilizia scolastica, Urbanistica, Pianificazione Territoriale - Servizio Urbanistica, Pianificazione territoriale ed ambiente	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Dipartimento per la Programmazione strategica, Sistemi Infrastrutturali di Trasporto a Rete, Informativi e Statistici	Nota protocollo n. 033233 del 20.12.2021.	Parere negativo alle opere, riservandosi un riesame dell'istanza a valle delle integrazioni e precisazioni sopra richieste. - In data 15.03.2022 sono state trasmesse da Snam RG ad "Autostrade per L'Italia S.p.A. Direzione 7° Tronco – Pescara Unità Tecnica/Patrimonio", Ente titolato al rilascio della Concessione degli attraversamenti, le istanze correlate dalla documentazione tecnica per le richieste delle concessioni agli

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		attraversamenti: <ul style="list-style-type: none"> • Attraversamento Autostrada A 14 BO-TA – progressiva Km 327+703 in Comune di Sant’Angelo (TE); • Attraversamento Autostrada A14 BO - TA alla prog. Km 349+100 in Comune di Pineto; • Attraversamento Svincolo Autostradale A14 Val Vibrata in Comune di Colonnella.
Autostrade per L’Italia S.p.A.	Nota protocollo n. 03968 del 09.02.2021.	Parere di massima favorevole, in quanto si riserva di ricevere e valutare gli elementi progettuali di dettaglio per disporre le eventuali prescrizioni. Snam RG ha trasmesso le istanze correlate dalla documentazione tecnica per le richieste di concessione degli attraversamenti.
AMMINISTRAZIONI COMUNALI		
Comune di Monteprandone	Nota protocollo n. 4654 del 21.02.2022.	Parere di Conformità Urbanistica favorevole senza prescrizioni.
Comune di Martinsicuro	Determina Dirigenziale n. 12 Prot. 5185 del 16.02.2022.	La Determina Comunale esprime parere favorevole di conformità allo strumento urbanistico e di trasmettere il parere al Consiglio Comunale che ha competenza riguardo all’introduzione del tracciato nelle previsioni di PRG.
Comune di Colonnella	Nota protocollo n. 1403 del 22.02.2022.	Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica.
Comune di Atri	Nota protocollo n. 02936 del 15.02.2022.	Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica con attenzione del ripristino della strada.
Comune di Silvi	Nota del 21.02.2022 protocollo n° 5511.	Parere favorevole ai fini della conformità urbanistica, fatta salva ogni ulteriore autorizzazione e/o atto di assenso necessario alla realizzazione dell’intervento.
Comune di Moscufo	Delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 12.02.2022 (Prot. MiSE n. 4609 del 14.02.2022) Nota Snam RG prot. n° ENGOS/CENOR/462/MAR del 03.03.2022.	Il Consiglio Comunale esprime il proprio dissenso, riferito alla compatibilità urbanistica; Di invitare, in ogni caso, la Snam RG a voler adottare ogni accorgimento tecnico necessario ad eliminare le criticità individuati nel parere dell’ufficio tecnico sia con riferimento ai suoli destinati all’edificazione, sia all’interferenza con la viabilità ed i servizi pubblici esistenti e programmati. ✓ Nota di Snam RG del 03.03.2022 di chiarimento in merito all’espressione del C.C. :

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>Il tracciato del gasdotto che interessa il territorio comunale di Moscufo è stato progettato e definito tenendo in considerazione i vincoli, di carattere ambientale ed urbanistico, presenti nel territorio ed a seguito della necessaria valutazione dei luoghi interessati, secondo le buone pratiche di ingegneria ed i dettami delle vigenti normative in materia. Sulla base di tale criterio la scrivente</p> <p>ha posizionato il tracciato del gasdotto in questione, per la quasi totalità del territorio comunale, lungo la direttrice del metanodotto “Ravenna - Chieti tratto San Benedetto del Tronto - Chieti DN 650” attualmente in esercizio, in modo da minimizzare l’apposizione del vincolo di servitù su ulteriori aree oltre a quelle già asservite dal metanodotto esistente;</p> <p>a seguito di incontri avvenuti presso i gli uffici tecnici comunali nel periodo 2019/2020, Snam RG ha definito, nelle fasi della procedura di VIA, ottimizzazioni del tracciato che hanno tenuto conto di quanto emerso nel corso delle citate riunioni, in particolar modo nel tratto che interessa le aree artigianali ed industriali, oltre ad altre soluzioni volte principalmente ad adottare metodologie costruttive (microtunnel in luogo dello scavo a cielo aperto), meno impattanti con l’assetto idrogeologico dei luoghi interferiti;</p> <p>in particolare, in corrispondenza delle aree destinate ad attività produttive in località Valle Molino, il tracciato è stato modificato, portandolo sul lato opposto della strada comunale, in stretto parallelismo (8/10 m) con la condotta esistente, che verrà rimossa a seguito della costruzione e dell’entrata in esercizio del gasdotto in oggetto. Questa soluzione, individuata a seguito di un confronto tecnico con l’Amministrazione ed anticipataVi per condivisione con una ns. e-mail del 10 gennaio 2020, tiene conto del vincolo di inedificabilità della nuova strada di piano, permettendo di sovrapporre le due fasce di rispetto (quella dell’infrastruttura stradale e del metanodotto) e consentendo, alle ditte interessate, la prevista edificabilità.</p> <p>La rimozione del gasdotto esistente consentirà inoltre a codesta Amministrazione di poter completare il progetto di realizzazione della nuova viabilità senza dover prevedere l’aiuola centrale e la messa in sicurezza della tubazione esistente, come attualmente previsto;</p> <p>per quanto attiene alle costituzioni di nuove servitù, si informa che il tratto di gasdotto nel territorio comunale di Moscufo interessa n. 20 ditte proprietarie e che, a tutt’oggi, con n. 15 di queste (pari al 75%) la scrivente è addivenuta ad un bonario accordo già ratificato con atto notarile, anche per proprietà insistenti nella zona artigianale/industriale in precedenza citata;</p> <p>le nuove servitù, sempre per l’effetto del parallelismo con il gasdotto in esercizio, interessano comunque le medesime zone già pianificate nel PRG vigente con il vincolo del diritto reale suddetto, non dovendo quindi codesta Amministrazione</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>modificare tale pianificazione ma bensì traslare marginalmente il vincolo di servitù nelle aree ove verrà costituito il nuovo vincolo preordinato all'esproprio (V.P.E.), una volta che il competente Ministero della Transizione Ecologica avrà emesso il Decreto di A.U., ai sensi del DPR 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. che, come recita al c.3 dell'art. 52 quater "... costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti";</p> <p>inoltre, si ricorda che una volta messo fuori esercizio e rimosso il gasdotto esistente, Snam RG provvederà a propria cura e spese, dietro specifica richiesta delle ditte proprietarie, alla cancellazione delle costituzioni delle servitù attualmente presenti presso i registri immobiliari competenti, facendo quindi tornare le rispettive aree nella piena disponibilità delle proprietà e dell'amministrazione comunale per eventuali interventi di nuova pianificazione urbanistica.</p>
Comune di Spoltore	Nota protocollo n. 05659 del 11.02.2022.	Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica.
Comune di San Benedetto del Tronto	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Alba Adriatica	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Tortoreto	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Mosciano Sant'Angelo	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Giulianova	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Roseto degli Abruzzi	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Collecervino	Parere del 18.02.2022 protocollo n. 1713.	Parere di conformità urbanistico favorevole subordinato ad apposita concertazione con l'Amministrazione Comunale al fine di evitare il più possibile interferenze, e fatta salva la superiore approvazione da parte del Consiglio Comunale per quanto attiene l'apposizione del v.p.e..

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
<p>Comune di Cepagatti</p>	<p>Note protocollo n° 04107 del 10.02.2022 e protocollo n° 07408 del 10.03.2022. Nota Snam Rete Gas S.p.A. ENG COS/CENOR/467/MAR del 03.03.2022</p>	<p>Parere contrario all'intervento in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si pone in contrasto con il PRG; - ha un grave impatto ambientale, paesaggistico, geomorfologico sul territorio e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • Le operazioni di costruzione del gasdotto potrebbero causare pericoli sia per la salute che per l'ambiente, con emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, nei corsi d'acqua e nel sottosuolo; • Il progetto dell'opera sottovaluta la ricaduta che l'intervento avrà in termini di gestione e pianificazione del territorio giacchè pone pesanti vincoli di inedificabilità per un tempo indeterminato; • L'intervento ha un grande impatto sul territorio Comunale con danni alla vegetazione e all'assetto geomorfologico del territorio, già interessato da altri opere. <p>Nota Snam RG del 03.03.2022 di chiarimento in merito all'espressione del parere formulato dal tecnico del Comune di Cepagatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il tracciato del gasdotto che interessa il territorio comunale di Cepagatti è stato progettato e definito tenendo in considerazione i vincoli, di carattere ambientale ed urbanistico, presenti nel territorio, ed a seguito della necessaria valutazione dei luoghi interessati, secondo le buone pratiche di ingegneria ed i dettami delle vigenti normative in materia. Sulla base di tale criterio la scrivente ha posizionato il tracciato del gasdotto in questione, per la quasi totalità del territorio comunale, lungo la direttrice del metanodotto "Ravenna-Chieti tratto Recanati - Chieti DN 650" attualmente in esercizio, in modo da minimizzare l'apposizione del vincolo di servitù su ulteriori aree oltre a quelle già asservite dal metanodotto esistente; • dall'analisi delle interferenze del tracciato del gasdotto con il PRG vigente nel comune di Cepagatti, si rileva che, per la quasi totalità, lo stesso interessa zone classificate come agricole, che sono, come noto, assolutamente compatibili con la presenza dell'infrastruttura metanifera; infatti, una volta realizzata l'opera ed eseguiti i relativi ripristini, tutta la superficie interessata dai lavori (ed a maggior ragione dal vincolo di servitù) sarà idonea per qualsivoglia attività agronomica, compresa la piantumazione di alberi alto fusto, data la profondità di posa della tubazione (1,50 m di copertura sulla sua generatrice superiore dal piano campagna); ricostruendo il profilo originario del terreno con il ricollocamento del materiale di scavo precedentemente accantonato, per rispettare il più possibile la stratigrafia originaria ed il successivo ripristino dello strato humico superficiale, vengono mantenute le caratteristiche pedologiche e di permeabilità dei terreni, che, quindi, non perderanno nulla della loro iniziale peculiarità; • il gasdotto in parola, per buona parte dello stesso, nel territorio del comune di Cepagatti, è stato progettato in parallelismo ad interasse 8/10 m con l'attuale in esercizio "Ravenna - Chieti tratto Recanati - Chieti DN 650 (26)", al fine di minimizzare quanto più possibile l'occupazione di

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>nuove porzioni di territorio comunale ed interessando quindi zone dove il vigente PRG già prevede la presenza del vincolo di servitù da gasdotto, non dovendo quindi codesta Amministrazione provvedere alla sua variazione ma bensì traslare marginalmente il vincolo nelle aree ove verrà costituito il nuovo vincolo preordinato all'esproprio (V.P.E.) una volta che il competente Ministero della Transizione Ecologica avrà emesso, il Decreto di A.U. ai sensi del DPR 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. che, come recita al c.3 dell'art. 52 quater "costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti";</p> <ul style="list-style-type: none"> • si evidenzia inoltre che nel territorio del comune di Cepagatti l'esistente metanodotto "Ravenna – Chieti tratto Recanati - Chieti DN 650 (26")", verrà mantenuto in esercizio per un tratto di circa 2,075 m, di recente realizzazione, prevedendo per questo unicamente la posa del cavo di telecomando ed un incremento della fascia di servitù di 1 m per lato; per un ulteriore tratto del tracciato lungo 0,380 km interseca una zona produttiva D4 denominata "Attività produttive di espansione" (art. 33 delle NTA), non ancora realizzata, in cui attualmente si praticano soltanto attività agricole; • una volta realizzata e posta in esercizio la nuova infrastruttura la scrivente provvederà a mettere fuori esercizio ed a rimuovere il gasdotto esistente, togliendo lo stesso anche da aree attualmente classificate come residenziali e/o artigianali ed industriali; Snam RG provvederà altresì, a propria cura e spese, dietro specifica richiesta delle ditte proprietarie, alla cancellazione delle servitù attualmente vigenti presso i registri immobiliari competenti, facendo quindi tornare le rispettive aree nella piena disponibilità delle proprietà e dell'amministrazione comunale per eventuali interventi di nuova pianificazione urbanistica; • per quanto attiene alle costituzioni di nuove servitù, si informa che nel tratto di gasdotto in comune di Cepagatti sono interessate n. 56 ditte proprietarie e che, a tutt'oggi con n. 43 di queste (pari al 77%) la scrivente è addivenuta ad un bonario accordo già ratificato con atto notarile e confida di poter raggiungere analogo accordo anche con le rimanenti proprietà già tutte all'uopo contattate; • in merito poi a quanto indicato nel parere circa il "grave impatto ambientale, paesaggistico, geomorfologico sul territorio di Cepagatti...", si informa, qualora non fosse già a Vs. conoscenza, che per l'opera in questione il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con il Decreto n. 444 dell'08.11.2021; nell'ambito della procedura di VIA suddetta è stato analizzato ogni aspetto riguardante gli impatti ambientali dell'opera sui territori interessati, compresi quelli inerenti eventuali possibili ricadute sulla salute come anche quelli relativi ad altri elementi a questa correlati; • si fa infine presente che è stato già presentato e verificato nell'ambito della procedura di VIA sopra richiamata, un idoneo progetto di ripristino vegetazionale; questo prevede l'esecuzione di interventi che tendono alla ricostituzione, nel più breve tempo possibile, del manto vegetale preesistente ai lavori nelle zone con vegetazione naturale e seminaturale.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
Comune di Chieti	Nota protocollo n. 4782 del 15.02.2022.	Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica.
Comune di Città Sant'Angelo	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Cappelle sul Tavo	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Pianella	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Rosciano	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Comune di Pineto	Nota protocollo n. 6606 del 28.03.2022.	Parere favorevole in merito alla conformità urbanistica.
ENTI COINVOLTI		
Consorzio di Bonifica delle Marche	Nota protocollo n. 5526 del 21.02.2022.	Parere favorevole con prescrizioni.
Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto, Tordino e Vomano	Parere protocollo n. 906 del 14.02.2022.	Parere favorevole con prescrizioni.
Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline – Pescara – Alento – Foro di Chieti	Nota protocollo n. 9570 del 17.12.2020.	Parere favorevole condizionato all'analisi più di dettaglio da effettuarsi alla presentazione della documentazione tecnica preventiva all'esecuzione dei lavori.
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Autorità di Bacino Distrettuale Dell'Appennino Centrale - Settore sub distrettuale per la Regione Marche	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
Autorità di Bacino Distrettuale Dell'appennino Centrale - Settore sub distrettuale per la Regione Abruzzo	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Anas S.p.A. Struttura Territoriale Marche – Area Gestione Rete Centro C –	Nota protocollo n. 011714 del 11.01.2022.	Parere favorevole con prescrizioni.
Anas S.p.A. Struttura Territoriale Abruzzo e Molise Area Gestione Rete Abruzzo	Nota protocollo n° 0078464 del 09.02.2022.	Parere favorevole con prescrizioni. A fine lavori su richiesta di Anas S.p.A. bisogna eseguire le prove di laboratorio sui materiali utilizzati.
TIM S.p.A. - Area Nord-Est	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
COSEV Servizi	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Centria Reti Gas	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Italgas Reti S.p.A.	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Edison D.G. S.p.A.	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Enel Distribuzione Pescara	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Gruppo Hera	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Julia Rete S.U.R.L.	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
Vestina Gas & Luce S.p.A.	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso
CEIE Power S.p.A.	-	Parere favorevole acquisito per silenzio assenso

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.	Nota protocollo n° 37614 del 15.12.2021.	Parere favorevole con prescrizioni.
CIIP S.p.A.	Nota del 19.11.2021 protocollo n° 2021019692.	Parere favorevole con prescrizioni, si ritiene necessario che prima dell'inizio dei lavori vengono individuati tutte le interferenze.
Ruzzo Reti S.p.A.	Nota protocollo n. 0006897 del 09.02.2022.	Parere favorevole con prescrizioni, si rendono necessari, quali attività propedeutiche indispensabili, appositi sopralluoghi congiunti prima dell'inizio dei lavori, individuare le interferenze ed adottare soluzioni tali che evitino il danneggiamento sia delle condotte fognarie che le condotte idriche.
ACA PESCARA Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.	Nota protocollo n° 5651 del 21.02.2022.	Parere favorevole con prescrizioni, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltrata apposita domanda per il rilascio della concessione.
2i Rete Gas – Dipartimento Centro Area Chieti	Nota protocollo n° 0142551 del 25.11.2021.	Parere favorevole a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni.